



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Вологодской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

160009 г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172)72-11-05, 72-06-84, www.mchs35.ru

Отдел надзорной деятельности по Череповецкому району

162620 г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, тел. (8202) 51-71-26

Предписание № 119 / 1 / 34

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

«Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«09 ноября-11 ноября» 20 15 проведено мероприятие по надзору Начальником отдела –
(должность, звание, фамилия,

главным государственным инспектором Череповецкого района по пожарному надзору

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

подполковником внутренней службы Крайновым Вадимом Геннадьевичем в отношении БУ СО
ВО «Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Вологодская область,

Череповецкий район, с Ивановское, ул. Центральная, дом 4

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Яковлевой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На путях эвакуации не предусмотрены зоны безопасности для маломобильных групп населения (МГН), для своевременной эвакуации всех МГН за необходимое время.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; глава 2, ст. 8, п. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 5.2.23-5.2.30 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001	14.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном порядке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела – главный государственный инспектор Череповецкого района по пожарному надзору Крайнов В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » ноября 20 15 г.



(подпись)

И.П.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ И.И.И.
(подпись)

Директор Яковлева Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » ноября 20 15 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.